

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области
в г. Сызрани
446001, г. Сызрань,
ул. Советская, 100

место выдачи

Предписание

№ 17-05/135 от 17.05.2016г.

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных
нарушений**

И.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
Гриценко Любовь Ильинична

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении плановой выездной проверки:

Наименование юридического лица: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Волжский Утес муниципального района Шигонский Самарской области

Фактический адрес: 446740, Самарская область, муниципальный район Шигонский, пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, 84.

Юридический адрес: 446740, Самарская область, муниципальный район Шигонский, пос. Волжский Утес, ул. Безымянная, 84

ИНН: 6325003510

ОГРН: 1116325002496

Тел.: (884648) 51285

Рассмотрев предоставленные документы: акт проверки юридического лица от 17.05.2016г №17-05/155, протоколы об административном правонарушении № 17-05/293 и № 17-05/294 от 17.05.2016г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предлагаю:

1. В соответствии с требованиями п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» организовать хранение верхней одежды и обуви учащихся в гардеробе.

Срок-20.07.2017г

2. В соответствии с требованиями п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия стен и потолка в рекреациях 2-го этажа, в кабинетах №№ 1, 23, 36, актовом зале.

Срок-20.07.2017г

3. В соответствии с требованиями п.п.4.28.-4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия стен и потолка в спортивном зале и раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале; восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия пола в спортивном зале;

Срок-20.07.2017г

4. В соответствии с требованиями п.4.27., п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты физики и химии обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением; в кабинетах физики и химии установить умывальные раковины; помещения начальных классов, кабинеты физики и химии, туалеты, раковины для мытья рук при столовой обеспечить горячим централизованным водоснабжением;

Срок-20.07.2017г

5. В соответствии с требованиями п.п. 4.8., 5.1., 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» каждого обучающегося обеспечить рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом.

Срок-20.07.2017г

6. В соответствии с требованиями п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I ступени образования оснастить школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Срок-20.07.2017г

7. В соответствии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинет химии оборудовать специальным демонстрационным столом на подиуме, кабинет химии и лаборантскую оборудовать вытяжным шкафом.

Срок-20.07.2017г

8. В соответствии с требованиями п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ в кабинете информатики №20 оснастить специализированными стульями.

Срок-20.07.2017г

9. В соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отопительные приборы во всех кабинетах и рекреациях оснастить ограждениями.

Срок-20.07.2017г

10. В соответствии с требованиями п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №19 и №23 восстановить целостность остекления окон, произвести замену разбитых стекол.

Срок-20.07.2017г

11. В соответствии с требованиями п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете №27 классную доску оборудовать местным освещением.

Срок-20.07.2017г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Волжский Утес муниципального района Шигонский Самарской области

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100, кабинет 7 **в установленные сроки**

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об устранении нарушений законодательства предусматривает административную ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

И.о. начальника территориального отдела
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Гриценко Л.И.

(фамилия, имя, отчество)